

Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке услуге - Услуга поправке и одржавања грејних инсталација, редни број ЈН М-16/20, даје следеће одговор на питање заинтересованог лица:

**ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ:**

У складу са Вашом конкурсном документацијом, упућујемо Вам следеће питање:

**ПИТАЊЕ 1:**

На страни 7/31 конкурсне документације навели сте да у погледу кадровског капацитета понуђач је потребно да има најмање 1 запосленог са важећим уверењем о стручној оспособљености вариоца (атест заваривача SRPS EN 287-1). С обзиром на то да је 2015-те године горе наведен стандард SRPS EN 287-1 повучен и замењен стандардом SRPS EN ISO 9606-1, молимо измену конкурсне документације.

**ОДГОВОР 1:**

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену Конкурсне документације, која ће се објавити на Порталу ЈН и интернет страни Наручиоца.

Објашњење број: 1  
Датум: 18.05.2020.г.

Комисија за јавну набавку