

Сходно члану 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15), директор Института за кукуруз „Земун Поље“, улица Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, доноси

Одлуку

о обустави поступка јавне набавке мале вредности услуга – Услуга поправке и одржавања грејних инсталација, редни број набавке М-16/20

1. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности услуга – Услуга поправке и одржавања грејних инсталација, редни број набавке М-16/20, из разлога што су све пристигле понуде неодговарајуће и неприхватљиве.
2. Процењена вредност набавке износи 800.000,00 динара.
3. Одлуку о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења и доставити Одељењу комерцијалних послова и архиви.
4. Обавештење о обустави поступка објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности ове Одлуке.

Образложење

У предметном поступку јавне набавке, Наручилац је након доношења Одлуке о покретању поступка и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни.

До истека рока за подношење понуда, односно до 29.05.2020.године до 12,00 часова, пристигле су следеће понуде:

- понуда понуђача „Екоенергетика“ д.о.о., Сутјеска број 8, 11000 Београд,
- понуда понуђача „Gastec“ д.о.о., Ђуре Цвејића број 2, 26300 Вршац,
- понуда понуђача „Цекинг“ д.о.о., Лазаревачки друм број 3/24, 11000 Београд.

Наручилац је сходно члану 93. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) позвао понуђаче „Екоенергетика“ д.о.о., Сутјеска број 8, 11000 Београд и „Gastec“ д.о.о., Ђуре Цвејића број 2, 26300 Вршац, да доставе појашњења везано за позицију 1. „Испорука нове циркулационе пумпе-прирубничке, са мокрим или сувим ротором Grundfos, Calpeda, IMP или одговарајуће:

- $EEL \leq 0,23$
- Мале потрошње енергије
- Проток $Q=15m^3/h$
- Напор $H=10m$
- Радне температуре од -10 до $+110^{\circ}C$
- (постојећа пумпа IMP GH80-1F, $Q=13m^3/h$; 1450 o/min; 0,79KW;HST=6500 mmVS)
- Обавезна достава атеста и упутства за рад. Гаранција је минимум 24 месеца.“, имајући у виду техничку спецификацију где је дат детаљан опис, да детаљно појасне шта све подразумевају под одговарајућим производом чији је каталог/проспект достављен, да ли исти одговара напред наведеној техничкој спецификацији, односно да ли покривају важећу класу степена искоришћења/ефикасности (од 01.01.2020.године).

Напред наведени понуђачи су до остављеног рока доставили додатна појашњења везано за техничке спецификације понуђених циркулационих пумпи у складу са чланом 93. Закона, те су с тим у вези, понуде у том делу оцењене као неодговарајуће.

Након достављених појашњења и прегледа понуда, Комисија констатује следеће:

- понуда понуђача „Екоенергетика“ д.о.о., Сутјеска број 8, 11000 Београд, број понуде П20-102 од 25.05.2020.године, са понуђеном ценом у износу од 625.300,00 динара је неодговарајућа из разлога што понуђач за позицију 1. „Испорука нове циркулационе пумпе-прирубничке, са

- мокрим или сувим ротором Grundfos, Calpeda, IMP или одговарајуће" није доставио одговарајућу документацију у понуди и додатном појашњењу понуде, којом доказује да понуђене циркулационе пумпе-прирубничке испуњавају услов $EEl \leq 0,23$, односно из достављене документације се не може утврдити да исте покривају важећу класу степена искоришћења/ефикасности (од 01.01.2020.године), како је дефинисано у поглављу III Конкурсне документације - ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И СЛ., што чини битан недостатак понуде у складу са чланом 106. став 1. тачка 5. ЗЈН;
- понуда понуђача „Gastec“ д.о.о., Ђуре Цвејића број 2, 26300 Вршац, број понуде 065/20 од 27.05.2020.године, са понуђеном ценом у износу од 770.000,00 динара је неодговарајућа из разлога што понуђач за позицију 1. „Испорука нове циркулационе пумпе-прирубничке, са мокрим или сувим ротором Grundfos, Calpeda, IMP или одговарајуће" није доставио одговарајућу документацију у понуди и додатном појашњењу понуде, којом доказује да понуђене циркулационе пумпе-прирубничке испуњавају услов $EEl \leq 0,23$, односно из достављене документације се не може утврдити да исте покривају важећу класу степена искоришћења/ефикасности (од 01.01.2020.године), како је дефинисано у поглављу III Конкурсне документације - ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И СЛ., што чини битан недостатак понуде у складу са чланом 106. став 1. тачка 5. ЗЈН;
 - понуда понуђача „Цекинг" д.о.о., Лазаревачки друм број 3/24, 11000 Београд, број понуде 29-1000 од 28.05.2020.године, са понуђеном ценом у износу од 980.000,00 динара је неприхватљива из разлога што је понуђена цена већа од процењене вредности предметне набавке, која износи 800.000,00 динара.

Имајући у виду напред наведено, то је и донета Одлука као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове Одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог закона, може поднети затев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

ДИРЕКТОР
ИНСТИТУТ ЗА КУКУРУЗ „ЗЕМУН ПОЉЕ“
М. Стојић
др Бранка Кресовић *Ву*
30

